

V/v báo cáo báo hiệu thông báo
phía trước có đường dây điện vượt
qua sông.

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ban QL bảo trì CTGT và ĐH hoạt động VTHK công cộng

Để làm tốt công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do đơn vị được giao quản lý, Công ty CP Quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ theo yêu cầu nội dung các Hợp đồng đã ký. Tuy nhiên trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hầu hết đều có các đường dây điện cao thế, trung thế, hạ thế ... của ngành điện lực quản lý vượt qua sông, một số vị trí đường điện chưa lắp báo hiệu thông báo phía trước có đường dây điện vượt qua, một số vị trí đã có lắp đặt báo hiệu thông báo nhưng báo hiệu lâu năm không được sơn bảo dưỡng, tình trạng báo hiệu đã cũ, hoen rỉ, không đảm bảo màu sắc theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

1. Về số lượng đường dây, tình trạng báo hiệu:

(Có bảng theo dõi đường dây điện kèm theo)

2. Giải pháp đã thực hiện:

Để không làm ảnh hưởng chung đến toàn bộ hệ thống báo hiệu trên các tuyến ĐTNĐ và phải bố trí lắp đặt thêm báo hiệu tại các vị trí đường điện chưa có báo hiệu, phù hợp với các tình huống, đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, đúng theo qui định; ngày 17/9/2021, Công ty chúng tôi đã có Văn bản số 233/ĐTNĐ-KT về việc tình trạng báo hiệu thông báo phía trước có đường dây điện vượt qua sông gửi Công ty điện lực Thanh Hóa nhưng không nhận được hồi âm lại.

(Có Văn bản số 233/ĐTNĐ-KT ngày 17/9/2021 kèm theo)

3. Kiến nghị, đề xuất:

Công ty CP quản lý ĐTNĐ&XDGT Thanh Hóa kính đề nghị đại diện Chủ đầu tư (Ban QL bảo trì CTGT và điều hành hoạt động VTHK công cộng) có Văn bản gửi ngành Điện lực Thanh Hóa để có hướng giải quyết và khắc phục tình trạng báo hiệu nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,KT.



BẢNG THEO DÕI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VƯỢT SÔNG TRÊN TUYẾN ĐTNĐ QUỐC GIA

(Kèm theo Văn bản số 82 /ĐTNĐ-KT ngày 14 tháng 6 năm 2022)

TT	Tên đường dây	Tên sông	Lý trình địa điểm sông (km)	Địa danh nơi có đường dây qua sông		Tình trạng báo hiệu
				Bờ trái	Bờ phải	
1	Đường điện qua sông	Sông Mã	17+450	P. Tào Xuyên-TP Thanh Hóa	P. Hàm Rồng-TP Thanh Hóa	Không có báo hiệu
2	Đường điện qua sông	Sông Mã	18+630	P. Tào Xuyên-TP Thanh Hóa	P. Hàm Rồng-TP Thanh Hóa	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
3	Đường điện qua sông	Sông Mã	36+600	Vĩnh An-Vĩnh Lộc	Định Công-Yên Định	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
4	Đường điện qua sông	Sông Mã	39+870	Vĩnh Hùng-Vĩnh Lộc	Định Công-Yên Định	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
5	Đường điện qua sông	Sông Mã	47+100	Vĩnh Hùng-Vĩnh Lộc	Định Tân-Yên Định	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
6	Đường điện qua sông	Sông Mã	48+300	Vĩnh Hùng-Vĩnh Lộc	Định Tân-Yên Định	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
7	Đường điện qua sông	Sông Mã	50+900	Vĩnh Hòa-Vĩnh Lộc	Định Hải-Yên Định	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
8	Đường điện qua sông	Sông Lèn	22+000	Nga Thạch-Nga Sơn	Liên Lộc-Hậu Lộc	Không có báo hiệu
9	Đường điện qua sông	Sông Lèn	41+300	TT Hà Trung-Hà Trung	Đồng Lộc-Hậu Lộc	Không có báo hiệu
10	Đường điện qua sông	Sông Lèn	42+600	Hà Ngọc-Hà Trung	Đại Lộc-Hậu Lộc	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
11	Đường điện qua sông	Sông Tào	14+800	Xuân Lộc-Hậu Lộc	Hoàng Hà-Hoàng Hóa	Không có báo hiệu
12	Đường điện qua sông	Sông Tào	23+900	Hoàng Xuyên-Hoàng Hóa	Hoàng Đức-Hoàng Hóa	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
13	Đường điện qua sông	Sông Tào	28+600	Hoàng Cát-Hoàng Hóa	Hoàng Đức-Hoàng Hóa	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
14	Đường điện qua sông	Sông Tào	31+300	P. Tào Xuyên-TP Thanh Hóa	P. Tào Xuyên-TP Thanh Hóa	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
15	Đường điện qua sông	Sông Tào	31+500	P. Tào Xuyên-TP Thanh Hóa	P. Tào Xuyên-TP Thanh Hóa	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
16	Đường điện qua sông	Sông Bưởi	2+250	Vĩnh Hòa-Vĩnh Lộc	Ninh Khang-Vĩnh .Lộc	Không có báo hiệu
17	Đường điện qua sông	Sông Bưởi	3+650	Vĩnh Hòa-Vĩnh Lộc	TT Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc	Không có báo hiệu
18	Đường điện qua sông	Sông Bưởi	16+400	Thành Hưng-Thạch Thành	Thành Long-Thạch Thành	Không có báo hiệu
19	Đường điện qua sông	Sông Bưởi	24+300	Thành Hưng-Thạch Thành	Thành Hưng-Thạch Thành	Không có báo hiệu
20	Đường điện qua sông	Kênh Nga	24+400	Nga Thắng-Nga Sơn	Hà Hải-Hà Trung	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
21	Đường điện qua sông	Kênh Nga	19+350	Ba Đình-Nga Sơn	Hà Châu-Hà Trung	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
22	Đường điện qua sông	Kênh Nga	11+050	Nga Thiện-Nga Sơn	Hà Vĩnh-Hà Trung	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
23	Đường điện qua sông	Kênh Nga	10+650	Nga Thiện-Nga Sơn	Hà Vĩnh-Hà Trung	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
24	Đường điện qua sông	Kênh Nga	08+340	Nga Thiện-Nga Sơn	Nga Thiện-Nga Sơn	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
25	Đường điện qua sông	Kênh Nga	01+150	Nga Thiện-Nga Sơn	Nga Thiện-Nga Sơn	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
26	Đường điện qua sông	Kênh Nga	00+150	Nga Thiện-Nga Sơn	Nga Thiện-Nga Sơn	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
27	Đường điện qua sông	Kênh De	4 +900	Mĩnh Lộc-Hậu Lộc	Phú Lộc-Hậu Lộc	Không có báo hiệu
28	Đường điện qua sông	Kênh De	5 +200	Mĩnh Lộc-Hậu Lộc	Phú Lộc-Hậu Lộc	Không có báo hiệu
29	Đường điện qua sông	Kênh Choán	9+600	Hoàng Ngọc-Hoàng Hóa	Hoàng Đạo-Hoàng Hóa	Không có báo hiệu
30	Đường điện qua sông	Kênh Choán	7+00	Hoàng Ngọc-Hoàng Hóa	Hoàng Đạo-Hoàng Hóa	Có 04 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo

Tổng cộng:

- Có 30 vị trí đường dây vượt qua sông
- 12 vị trí đường dây chưa lắp đặt báo hiệu thông báo
- 18 vị trí báo hiệu đã bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo

BẢNG THEO DÕI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VƯỢT SÔNG TRÊN TUYẾN ĐTNĐ ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Văn bản số 82 /ĐTNĐ-KT ngày 14 tháng 6 năm 2022)

TTT	Tên đường dây	Tên sông	Lý trình đường sông (km)	Địa danh nơi có đường dây qua sông		Tình trạng báo hiệu
				Bờ trái	Bờ phải	
1	Đường điện qua sông	Sông Mã	58 +800	Vĩnh Ninh-Vĩnh Lộc	Yên Trường Yên Định	Không có báo hiệu
2	Đường điện qua sông	Sông Mã	72 + 100	Cầm Tân-Cầm Thủy	Cầm Vân Cầm Thủy	Không có báo hiệu
3	Đường điện qua sông	Sông Mã	76 + 50	Cầm Tân-Cầm Thủy	Cầm Vân Cầm Thủy	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
4	Đường điện qua sông	Sông Mã	81 +200	Cầm Tân-Cầm Thủy	Cầm Vân Cầm Thủy	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
5	Đường điện qua sông	Sông Mã	91 + 00	Cầm Ngọc-Cầm Thủy	Cầm SơnCầm Thủy	Không có báo hiệu
6	Đường điện qua sông	Sông Mã	92 + 150	Cầm Phong-Cầm Thủy	Cầm SơnCầm Thủy	Không có báo hiệu
7	Đường điện qua sông	Sông Mã	103 + 00	Cầm Giang-Cầm Thủy	Cầm Bình Cầm Thủy	Không có báo hiệu
8	Đường điện qua sông	Sông Mã	115+300	Lương Trung-Bá Thước	Lương Trung - Bá Thước	Có 01 bộ BH bị đổ, gãy
9	Đường điện qua sông	Sông Mã	118+00	Lương Ngoại-Bá Thước	Diễn Lư - Bá Thước	Không có báo hiệu thông báo
10	Đường điện qua sông	Sông Mã	126+00	Ái Thượng-Bá Thước	Ái Thượng - Bá Thước	Không có báo hiệu thông báo
11	Đường điện qua sông	Sông Mã	130+00	Hạ Trung-Bá Thước	Ái Thượng - Bá Thước	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
12	Đường điện qua sông	Sông Mã	134+00	TTCánh Năng-Bá Thước	TTCánh Năng-Bá Thước	Không có báo hiệu
13	Đường điện qua sông	Sông Mã	136+00	Ban Công-Bá Thước	TTCánh Năng-Bá Thước	Không có báo hiệu
14	Đường điện qua sông	Sông Mã	138+300	Ban Công-Bá Thước	TTCánh Năng-Bá Thước	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
15	Đường điện qua sông	Sông Mã	146+00	Thiết Ống-Bá Thước	Thiết Ống-Bá Thước	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
16	Đường điện qua sông	Sông Mã	174+100	Phủ Nghiêm-Quan Hóa	Xuân Phú - Quan Hóa	Không có báo hiệu
17	Đường điện qua sông	Sông Mã	268+00	Tén Tàn-Mường Lát	Tén Tàn-Mường Lát	Không có báo hiệu
18	Đường điện qua sông	Sông Mã	265+450	Tén Tàn-Mường Lát	TT Mường Lát-Mường Lát	Không có báo hiệu
19	Đường điện qua sông	Sông Mã	260+500	Tam Trung-Mường Lát	TT Mường Lát-Mường Lát	Không có báo hiệu
20	Đường điện qua sông	Sông Mã	260+00	Tam Trung-Mường Lát	TT Mường Lát-Mường Lát	Không có báo hiệu
21	Đường điện qua sông	Sông Mã	248+800	Trung Lý-Mường Lát	Mường Lý- Mường Lát	Không có báo hiệu
22	Đường điện qua sông	Sông Chu	10+100	Thiệu Nguyên-Thiệu Hóa	Thiệu Đô-Thiệu Hóa	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
23	Đường điện qua sông	Sông Chu	11+600	T.T Vạn Hà-Thiệu Hóa	Thiệu Đô-Thiệu Hóa	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
24	Đường điện qua sông	Sông Chu	13+150	Thiệu Phúc-Thiệu Hóa	Thiệu Vận-Thiệu Hóa	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
25	Đường điện qua sông	Sông Chu	14+500	Thiệu Phúc-Thiệu Hóa	Thiệu Tâm-Thiệu Hóa	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
26	Đường điện qua sông	Sông Chu	17+600	Thiệu Tiến-Thiệu Hóa	Thiệu Minh-Thiệu Hóa	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
27	Đường điện qua sông	Sông Chu	27+950	Trường Xuân-Thọ Xuân	Xuân Hồng-Thọ Xuân	Không có báo hiệu
28	Đường điện qua sông	Sông Chu	49+500	TT Lam Sơn-Thọ Xuân	TT Lam Sơn-Thọ Xuân	Không có báo hiệu
29	Đường điện qua sông	Sông Chu	50+300	TT Lam Sơn-Thọ Xuân	TT Lam Sơn-Thọ Xuân	Không có báo hiệu
30	Đường điện qua sông	Sông Chu	51+550	Kiên Thọ-Ngọc Lặc	Thọ Xương-Thọ Xuân	Không có báo hiệu

31	Đường điện qua sông	Sông Cầu Chày	13+700	Định Bình - Yên Định	Định Bình - Yên Định	Không có báo hiệu
32	Đường điện qua sông	Sông Cầu Chày	12+100	Định Hòa - Yên Định	Thiệu Long- Thiệu Hóa	Không có báo hiệu
33	Đường điện qua sông	Sông Cầu Chày	10+800	Định Bình - Yên Định	Thiệu Long- Thiệu Hóa	Không có báo hiệu
34	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	00+400	P Đông Hương-TP Thanh Hóa	P Đông Hương-TP Thanh Hóa	Không có báo hiệu
35	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	1+100	P Đông Hương-TP Thanh Hóa	P Đông Hương-TP Thanh Hóa	Không có báo hiệu
36	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	1+800	P Đông Hương-TP Thanh Hóa	P Đông Hương-TP Thanh Hóa	Không có báo hiệu
37	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	6+400	P Đông Vệ-TP Thanh Hóa	P Đông Vệ-TP Thanh Hóa	Không có báo hiệu
38	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	7+000	P Đông Hưng-TP Thanh Hóa	P Quảng Thắng-TP. Thanh Hóa	Không có báo hiệu
39	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	7+500	P Đông Hưng-TP Thanh Hóa	P Quảng Thắng-TP. Thanh Hóa	Không có báo hiệu
40	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	7+800	P Đông Hưng-TP Thanh Hóa	P Quảng Thắng-TP. Thanh Hóa	Không có báo hiệu
41	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	7+900	P Đông Hưng-TP Thanh Hóa	P Quảng Thắng-TP. Thanh Hóa	Không có báo hiệu
42	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	24+700	Quảng Yên-Quảng Xương	Quảng Yên-Quảng Xương	Không có báo hiệu
43	Đường điện qua sông	Sông Nhồi	24+800	Quảng Yên-Quảng Xương	Quảng Yên-Quảng Xương	Không có báo hiệu
44	Đường điện qua sông	Sông Yên	23+700	Quảng Phúc-Quảng Xương	Trường Trung-Nông Công	Không có báo hiệu
45	Đường điện qua sông	Sông Yên	43+600	Quảng Phúc-Quảng Xương	Trường Trung-Nông Công	Không có báo hiệu
46	Đường điện qua sông	Sông Yên	50+980	Quảng Phúc-Quảng Xương	Trường Trung-Nông Công	Không có báo hiệu
47	Đường điện qua sông	Sông Yên	59+300	Quảng Yên-Quảng Xương	Tế Nông-Nông Công	Không có báo hiệu
48	Đường điện qua sông	Sông Yên	60+00	Quảng Yên-Quảng Xương	Hoàng Giang-Nông Công	Không có báo hiệu
49	Đường điện qua sông	Sông Yên	0+315	Quảng Trung-Quảng Xương	Hoàng Giang-Nông Công	Không có báo hiệu
50	Đường điện qua sông	Sông Hoàng	5+211	Trường Giang-Nông Công	Quảng Trung-Quảng Xương	Không có báo hiệu
51	Đường điện qua sông	Sông Hoàng	9+411	Quảng Phúc-Quảng Xương	Quảng Trường-Quảng Xương	Không có báo hiệu
52	Đường điện qua sông	Sông Hoàng	11+211	Quảng Phúc-Quảng Xương	Quảng Trường-Quảng Xương	Không có báo hiệu
53	Đường điện qua sông	Sông Hoàng	14+500	Quảng Ngọc-Quảng Xương	Quảng Vọng-Quảng Xương	Không có báo hiệu
54	Đường điện qua sông	Sông Hoàng	14+550	Quảng Ngọc-Quảng Xương	Tế Nông-Nông Công	Có 02 bộ BH mới
55	Đường điện qua sông	Sông Chuối	18+700	Minh Thọ-Nông Công	Tế Nông-Nông Công	Có 02 bộ BH mới
56	Đường điện qua sông	Sông Chuối	19+800	Minh Thọ-Nông Công	Vạn Thiện-Nông Công	Không có báo hiệu
57	Đường điện qua sông	Sông Chuối	22+180	T.T Nông Công-Nông Công	Vạn Thiện-Nông Công	Không có báo hiệu
58	Đường điện qua sông	Sông Chuối	22+500	T.T Nông Công-Nông Công	T.T Nông Công-Nông Công	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
59	Đường điện qua sông	Sông Chuối	23+100	Minh Thọ-Nông Công	T.T Nông Công-Nông Công	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
60	Đường điện qua sông	Sông Chuối	24+100	Minh Thọ-Nông Công	Vạn Hòa-Nông Công	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
61	Đường điện qua sông	Sông Chuối	7+800	Minh Khoi-Nông Công	Trường Trung-Nông Công	Không có báo hiệu
62	Đường điện qua sông	Sông Chuối	18+200	Minh Thọ-Nông Công	Vạn Thiện-Nông Công	Không có báo hiệu
63	Đường điện qua sông	Sông Chuối	21+200	T.T Nông Công-Nông Công	Vạn Thiện-Nông Công	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
64	Đường điện qua sông	Sông Chuối	23+700	Minh Thọ-Nông Công	Vạn Hòa-Nông Công	Không có báo hiệu
65	Đường điện qua sông	Sông Cầu Quan	7+00	Tế Tân- Nông Công	Tế Tân- Nông Công	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
66	Đường điện qua sông	Sông Cầu Quan	7+300	Tế Tân- Nông Công	Tế Tân- Nông Công	Có 02 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo

67	Đường điện qua sông	Sông Cầu Quan	13+00	Trung Ý-Nông Cống	Té Thắng -Nông Cống	Có 01 bộ BH bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo
68	Đường điện qua sông	Sông Cầu Quan	16+200	Trung Ý-Nông Cống	Trung Thành-Nông Cống	Không có báo hiệu
69	Đường điện qua sông	Sông Cầu Quan	17+200	Trung Ý-Nông Cống	Trung Thành-Nông Cống	Không có báo hiệu
70	Đường điện qua sông	Sông Cầu Quan	29+00	Tân Ninh-Triệu Sơn	Tân Ninh-Triệu Sơn	Không có báo hiệu
71	Đường điện qua sông	Hồ Cửa Đạt	5+800	Lương Sơn-Thường Xuân	Lương Sơn-Thường Xuân	Không có báo hiệu
72	Đường điện qua sông	Sông Cản	17+150	Nga Điền-Nga Sơn	Nga Điền-Nga Sơn	Không có báo hiệu

Tổng cộng:

- Có 72 vị trí đường dây vượt qua sông
- 52 vị trí đường dây chưa lắp đặt báo hiệu thông báo
- 18 vị trí báo hiệu đã bị hoen rỉ, màu sắc không đảm bảo